



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение

**«ИНСПЕКЦИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»**

(СПбГКУ «Инспекция КО»)

ул. Черняховского, 17, Санкт-Петербург, 191119

тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38

E-mail: inspect@spb.edu.ru

ОКПО 53251558 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037828024563
ИНН/КПП 7813132729/784201001

№ _____

На № _____

от _____

Кому: Газыевой Татьяне Артемовне, директору

(Ф.И.О., должность)

ГБОУ СОШ № 414 Красносельского района, тел. 738 98 29

(наименование учреждения образования)

Предписание № 23/27-5-110/2014

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с изменениями от 30.07.06 № 90-ФЗ), предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Срок выполнения
1	Руководителю ОУ пройти обучение по пожарной безопасности (п.32 приказа МЧС РФ от 12.12.07 № 645 (в ред. от 27.01.09 № 35) «Об утверждении норм ПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций».	01.04.2015
2	Разработать, утвердить и ввести в действие приказом по учреждению должностную инструкцию отв. лицу за электрохозяйство. Основание: п.п. 1.2.8, 1.2.6 ПТЭЭП, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03г. № 6.	20.01.2015
3	Ответственному за электрохозяйство (из числа заместителей директора) пройти в установленном порядке обучение и проверку знаний по ЭБ с получением удостоверения не ниже IV квалификационной группы. Основание: п.2.2. приказа МО и ПО РФ от 16.10.1998 № 2535, п..2.7 ПТЭЭП.	в течение 2015г.
4	Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10: - территорию ОУ оградить забором (п.3.1).	август 2015
5	Помещение электрощитовой обеспечить оперативной схемой электроснабжения. Основание: пп.1.8.2, 1.8.6 ПТЭЭП, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03 № 6.	20.01.2015