

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ №414

Т.А. Газыева
«16» сентября 2014г



ПЛАН

устранения недостатков, выявленных Инспекцией комитета по образования
Санкт-Петербурга
(предписание №23/27-5-110/2014 от 17.12.2014г)

| № п/п | Выявленные нарушения и требования по их устранению | Отв. исполнитель, срок выполнения |
|-------|---|--|
| 1 | Руководителю ОУ пройти обучение по пожарной безопасности (п.32 приказа МЧС РФ от 12.12.07 № 645 (в ред. от 27.01.09 № 35) «Об утверждении норм ПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций». | Директор школы до 01.04.2015 |
| 2 | Разработать, утвердить и ввести в действие приказом по учреждению должностную инструкцию отв. лицу за электрохозяйство. Основание: п.п. 1.2.8, 1.2.6 ПТЭЭП, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03г. № 6. | Отв. за электрохозяйство Шульц С.В. 20.01.2015 |
| 3 | Ответственному за электрохозяйство (из числа заместителей директора) пройти в установленном порядке обучение и проверку знаний по ЭБ с получением удостоверения не ниже IV квалификационной группы. Основание: п.2.2. приказа МО и ПО РФ от 16.10.1998 № 2535, п..2.7 ПТЭЭП. | Зав. хозяйством Шульц С.В. в течение 2015г. |
| 4 | Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10: - территорию ОУ оградить забором (п.3.1). | Администрация школы август 2015 |
| 5 | Помещение электроцитовой обеспечить оперативной схемой | Зав. хозяйством |